

Izpildītājs: SIA "Attīstības grupa"					
Pasūtītājs : Jēkabpils pilsētas pašvaldība, reģ.Nr. 90000024205 Brīvības iela 120, Jēkabpils					
Objekts: Jēkabpils 3.vidusskolas Slimnīcas ielā 5, Jēkabpilī, ēku fasāžu un inženiertīklu vienkāršotā renovācija			Projekta Nr.		
SPECIFIKĀCIJA					
Nē	Nosaukums	TIPS	Mēr.	Daudz.	Piezīmes
1	2	3	4	5	6
Ventilācijas sistēma PN1					
1	PN -1 REGO VE3000 EC Gaisa apstrādes agregāts L(P)=3000 m³/h; H=200 Pa;L(N)=3000m³/h; H=200 Pa; Nel.= 11,2 kW Rotora siltummainis Elektriska sildīšanas sekcija EU5 filtrs pieplūdei EU5 filtrs nosūcei 5-ātrumu motors pieplūdei 5-ātrumu motors nosūcei Automātikas un spēka sadales daļa komplektā ir ierēķināti: -spēka sadales skapis, -temperatūras devēji, -spiediena devēji, -kontrolieris -kontaktori, automāti u.c.		kompl.	1	Komfovent
2	Pieplūdes difuzors	TSO-315+PER-250-315	gab.	10	Systemair
3	Nosūces difuzors	TSO-315+PER-250-315	gab.	9	Systemair
4	Noslēgvārsts ar elektropedzinu	SKM500	gab.	2	
5	Ugunsdrošības vārsts	SKP-01-500	gab.	5	
6	Tīrīšanas lūka		gab.	5	
7	Trokšņa slāpētājs	LDC1000-500	gab.	2	
8	Gaisa ieņemšanas reste	Ø500	gab.	1	
9	Elektrības apsaistes materiālu komplekts		kompl.	1	
10	Gaisa izmešanas reste	Ø500	gab.	1	
11	Palīgmateriālu komplekts		kompl.	1	
12	Vibroizolatori agregāta uzstādīšanai		kompl.	1	
13	Kondensāta novadīšanas cauruļvadu un		kompl.	1	
Ventilācijas sistēma N2;N3					
14	Jumta ventilators	E250S	kompl.	1	Vilpe
15	Jumta ventilators	E220S	kompl.	1	Vilpe
16	Ugunsdrošības vārsts	SKP-01-125	gab.	3	
17	Ugunsdrošības vārsts	SKP-01-160	gab.	2	
18	Nosūces difuzors	DVSN100	gab.	5	
19	Nosūces difuzors	DVSN125	gab.	4	
20	Nosūces difuzors	DVSN160	gab.	4	
21	Regulējušais vārsts	SKR125	gab.	2	
22	Regulējušais vārsts	SKR160	gab.	4	
23	Ugunsdrošības vārsts	SKP-01-125	gab.	1	
24	Ugunsdrošības vārsts	SKP-01-160	gab.	2	
25	Ugunsdrošības vārsts	SKP-01-200	gab.	3	
26	Ugunsdrošības vārsts	SKP-01-250	gab.	2	